



ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
เทศบาลตำบลบ่อพลอย
อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง (งานสุขภาพ/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค)

ที่ กจ ๕๓๐๐๑/๖๕๒๖

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (แบบ ทส.๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

สิ่งที่แนบมาด้วย หนังสือโรงพยาบาลบ่อพลอย ที่ กจ ๐๐๓๓๓๐๔/๑๒๑๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือในการรวบรวมรายงานการสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทราบทุกเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

งานสุขภาพ/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค ได้รับรายงานการสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากทางโรงพยาบาลบ่อพลอย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย งานสุขภาพ/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค ได้รวบรวม แบบ ทส.๒ ดังกล่าวเพื่อเสนอให้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย พิจารณาลงนามในแบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ ให้กับทางเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ทสจ.)

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓ วรรคที่ ๒

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาลงนามในแบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

(นางสาวทักษิณี บัญประกอบ)

พนักงานวิทยุ

/ข้อเสนอ...



รับเลขที่ 1408
วันที่ 17 / พ.ย. / 66

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย

จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๖๖๐

ที่ กจ ๐๐๓๓.๓๐๔/ ๑๒๓๗

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อพลอย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงาน ทส. ๑

จำนวน ๒ ชุด

๒. แบบรายงาน ทส. ๒

จำนวน ๒ ชุด

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้หน่วยงานผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกเป็นรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่แหล่งกำเนิด นั้น ในการนี้ โรงพยาบาลบ่อพลอยได้ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน สิงหาคม, กันยายนและเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๓๙ ต่อ ๒๒๗

โทรสาร ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๖๐

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก 

(นิคม ทองทา)

ตำแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ


ข้อเสนอ.....


(ลงชื่อ) 

(นางสาวนุสรา เพิ่มพูนสินทรัพย์)

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ข้อเสนอ..... 

(ลงชื่อ) 

(นางสาวพอปาณ คนตรง)

ตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อเสนอ..... 

(ลงชื่อ) 

(นายชยุต เหมวิเชียร)

ตำแหน่ง

ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ) 

(นายปฐมพงษ์ กาญจนไตรภพ)

ตำแหน่ง


รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

☒ เห็นชอบตามเสนอ

☐ อนุมัติ

☐ สั่งการ.....

(ลงชื่อ) 

(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

วัน เดือน ตุลาคม ปี ๒๕๖๖	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.) (ประมาณ)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัด น้ำเสียที่ ไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข	ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑	๓๔๙๓๗	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๒	๓๔๙๔๒	๕๐	๔๗	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๓	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๔	๓๔๙๕๑	๕๒	๕๐	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๑๕ กก.	-		
๕	๓๔๙๕๔	๕๐	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๖	๓๔๙๕๙	๔๙	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๗	-	๔๙	๔๗	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๘	-	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๙	๓๗๙๗๕	๕๐	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๐	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๑	๓๔๙๘๕	๕๐	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๒๐ กก.	-		
๑๒	๓๔๙๘๙	๔๙	๔๕	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๓	-	๕๐	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๔	-	๕๒	๕๐	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๕	-	๕๑	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๖	๓๕๐๑๔	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๗	๓๕๐๑๙	๔๘	๔๗	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	๑๘ กก.	-		

วัน เดือน ตุลาคม ปี ๒๕๖๖	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบายน้ำ ทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข	
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๑๘	๓๕๐๒๓	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/	
๑๙	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/	
๒๐	๓๕๐๓๓	๕๐	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/	
๒๑	-	๕๒	๕๐	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/	
๒๒	-	๕๐	๔๙	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	/	
๒๓	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/	
๒๔	๓๕๐๕๘	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/	
๒๕	-	๔๗	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/	
๒๖	๓๕๐๖๘	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๒๕ กก.	/	
๒๗	๓๕๐๗๒	๔๗	๔๖	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	/	
๒๘	-	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/	
๒๙	-	๕๐	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/	
๓๐	๓๕๐๘๘	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/	
๓๑	๓๕๐๙๓	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/	
รวมการใช้ไฟฟ้าของเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ = ๑๕๖ หน่วย								-							

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติ และข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสีย

(.....นายสุกรีย์ สินชัย.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๑ ซอย.....
 ถนน.....เขต/ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย.....
 จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๓๙ โทรสาร ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๖๐.....
 มี นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก และรับผู้ป่วยไว้รักษาต่อภายในโรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกโดย หมดยุ.....
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์.....)
 ใบอนุญาตเลขที่..... หมดยุ.....
 ออกให้โดยเลขที่.....
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสีย
 (.....นายสุกรีย์ สิ้นชัย.....)
 ใบอนุญาตเลขที่..... หมดยุ.....
 ออกให้โดยเลขที่.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ชนิดเดิมอากาศ SBR.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....๑๒๐.....ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน (ระบบอัตโนมัติ)
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....สระน้ำของโรงพยาบาล เพื่อเก็บไว้รดต้นไม้.....
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทำปุ๋ย.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....๑๕๖ หน่วย.....
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....๑,๕๓๔ ลบ.ม.....
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....๑,๕๗๓.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....ลบ.ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน ๑๒ กิโลกรัม.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)..... - ไม่มี -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่น ๆ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๗๘ กิโลกรัม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข - ไม่มี -

- คำเตือน** ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อยกเว้น หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๖๖	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.) (ประมาณ)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบายน้ำ ทั้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑	๓๕๐๙๔	๕๒	๔๙	-	๒	-	/	/	/	/	/	-	-	-		
๒	๓๕๐๙๙	๕๔	๕๑	-	-	-	/	/	/	/	/	-	-	-		
๓	๓๕๑๐๔	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๔	-	๔๙	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๕	-	๕๑	๕๐	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๖	๓๕๑๒๐	๔๘	๔๗	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๗	๓๕๑๒๔	๔๙	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๑๕ กก.	-		
๘	๓๕๑๒๙	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๙	๓๕๑๓๔	๕๐	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๐	๓๕๑๓๙	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๑	-	๔๗	๔๕	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๒	-	๕๐	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๓	๓๕๑๔๕	๕๐	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๔	๓๕๑๖๐	๕๒	๕๐	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๕	-	๔๙	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๒๑ กก.	-		

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติ และข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสีย

(.....นายสุกรีย์ สิ้นชัย.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๑ ซอย.....
 ถนน.....เขต/ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย.....
 จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๓๙ โทรสาร ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๖๐.....
 มี นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก และรับผู้ป่วยไว้รักษาต่อภายในโรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....ออกโดย.....หมดอายุ.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุเลขที่.....
 ออกให้โดยเลขที่.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสียเสีย
 (นายสุกรีย์ สิ้นชัย)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุเลขที่.....
 ออกให้โดยเลขที่.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ชนิดเดิมอากาศ SBR.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....๑๒๐.....ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน (ระบบอัตโนมัติ)
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....สระน้ำของโรงพยาบาล เพื่อเก็บไว้รดต้นไม้.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....ทำปุ๋ย.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....๑๔๘ หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....๑,๔๕๘ ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....๑,๔๑๔.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....ลบ.ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน ๑๒ กิโลกรัม.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)..... - ไม่มี -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบลตะกอน ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่น ๆ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๖๘ กิโลกรัม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข - ไม่มี -

- คำเตือน** ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึก หรือ รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง (งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค)

ที่ กจ. ๕๓๐๐๑/

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (แบบ ทส.๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

สิ่งที่แนบมาด้วย หนังสือโรงพยาบาลบ่อพลอย ที่ กจ ๐๐๓๓๓๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือในการรวบรวมรายงานการสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทราบทุกเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค ได้รับรายงานการสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากทางโรงพยาบาลบ่อพลอย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค ได้รวบรวม แบบ ทส.๒ ดังกล่าวเพื่อเสนอให้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย พิจารณาลงนามในแบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบให้กับทางเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ทสจ.)

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓ วรรคที่ ๒

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาลงนามในแบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

(นางสาวทักษิณี บุษปะประกอบ)

พนักงานวิทยุ

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก.....

(นิคม ทองทา)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุสรา เพิ่มพูนสินทรัพย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพอปาณ คนตรง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชยุต เหมวิเชียร)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นายปฐมพงษ์ กาญจนไตรภพ)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

☒ เห็นชอบตามเสนอ

☐ อนุมัติ

☐ สั่งการ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชัยเชษฐ พัฒนาพิชัย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย



จำนวนที่	147
วันที่	6 / ก.พ. / 67
เวลา	10:45 น.

ที่ กจ ๐๐๓๓.๓๐๔/ ๑๓/๕

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๖๖๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อพลอย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงาน ทส. ๑
๒. แบบรายงาน ทส. ๒

จำนวน ๒ ชุด
จำนวน ๒ ชุด

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้หน่วยงานผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกเป็นรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่แหล่งกำเนิด นั้น ในการนี้ โรงพยาบาลบ่อพลอยได้ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ และเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๓๙ ต่อ ๒๒๗

โทรสาร ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๖๐

วัน เดือน ปี ๒๕๖๖	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.) (ประมาณ)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัด น้ำเสียที่ ไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข	ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๑	๓๕๒๔๖	๔๖	๔๔	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๒	-	๔๕	๔๔	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๓	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๔	๓๕๒๖๓	๔๖	๔๔	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๕	-	๔๔	๔๐	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๖	๓๕๒๗๑	๔๕	๔๓	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	๒๐ กก.	-	
๗	๓๕๒๗๕	๔๔	๔๒	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๘	๓๕๒๗๙	๔๖	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	.	-	
๙	-	๔๔	๔๓	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๐	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๑	-	๔๕	๔๔	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๒	๓๕๒๙๒	๔๙	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๓	-	๔๗	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๑๕ กก.	-	
๑๔	๓๕๓๐๒	๔๖	๔๔	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๕	๓๕๓๐๗	๔๕	๔๓	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๖	-	๔๕	๔๔	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๗	-	๔๖	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	

วัน เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๖	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบายน้ำ ทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑๘	๓๕๓๒๓	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๑๙	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๐	๓๕๓๓๓	๔๕	๔๓	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๑	-	๔๕	๔๒	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๒	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๓	๓๕๓๕๑	๔๖	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๔	-	๔๕	๔๓	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๕	๓๕๓๖๑	๔๗	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๖		๔๙	๔๗	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๗	๓๕๓๗๐	๔๗	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๒๗ กก.	/		
๒๘	-	๕๐	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๙	๓๕๓๗๙	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๓๐	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๓๑	๓๕๓๘๙	๔๕	๔๒	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
รวมการใช้ไฟฟ้าของเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ = ๑๔๓ หน่วย									-							

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติ และข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสียเสีย

(.....นายสุกรีย์ สิ้นชัย.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๑ ซอย
ถนน.....เขต/ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย
จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๓๙ โทรสาร ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๖๐
มี นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก และรับผู้ป่วยไว้รักษาต่อภายในโรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกโดย หมดยุ.....
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดยุเลขที่.....
ออกให้โดยเลขที่.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสีย
(.....นายสุกรีย์ สิ้นชัย.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดยุเลขที่.....
ออกให้โดยเลขที่.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ชนิดเติมอากาศ SBR.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....๑๒๐.....ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน (ระบบอัตโนมัติ)
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบล้าง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....สระน้ำของโรงพยาบาล เพื่อเก็บไว้รดต้นไม้
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทำปุ๋ย.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....๑๔๓ หน่วย.....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....๑,๔๔๐ ลบ.ม.....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....๑,๓๗๘.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....ลบ.ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน ๑๔ กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|---|
| - ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบน้ำ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องเติมอากาศ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... - ไม่มี - |
| - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบน้ำตะกอน | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - อื่น ๆ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๖๒ กิโลกรัม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข - ไม่มี -

- คำเตือน** ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึก หรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๗	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.) (ประมาณ)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัด น้ำเสียที่ ไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข	ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๑	๓๕๓๙๓	๕๐	๔๙	-	+	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๒	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๓	๓๕๔๐๒	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๔	๓๕๔๐๗	๔๖	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๑๐ กก	-	
๕	๓๕๔๑๑	๔๖	๔๕	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๖	-	๔๗	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๗	-	๔๕	๔๔	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๘	๓๕๔๒๗	๔๖	๔๔	-	-	/	/	/	/	/	/	-	.	-	
๙	-	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๐	๓๕๔๓๘	๔๘	๔๖	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๑	-	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๒	๓๕๔๔๘	๕๐	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๓	-	๔๙	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๔	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๕	๓๕๔๖๓	๔๕	๔๓	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	๒๒ กก	-	
๑๖	๓๕๔๖๗	๔๗	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๗	๓๕๔๗๒	๔๖	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	

วัน เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๗	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบายน้ำ ทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑๘	๓๕๔๗๖	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๑๙	๓๕๔๘๐	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๐	-	๕๐	๔๘	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๑	-	๔๗	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๒	๓๕๔๙๖	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๑๒ กก.	/		
๒๓	๓๕๕๐๑	๔๖	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๔	-	๔๕	๔๔	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๕	๓๕๕๑๑	๔๗	๔๖	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๖	๓๕๕๑๕	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๗	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๘	-	๕๐	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๙	๓๕๕๓๒	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๓๐	-	๔๘	๔๖	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	๒๔ กก	/		
๓๑	๓๕๕๔๒	๔๖	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
	รวมการใช้ไฟฟ้าของเดือนมกราคม ๒๕๖๗ = ๑๔๙ หน่วย							-								

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติ และข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสียเสีย

(.....นายสุกรีย์ สิ้นชัย.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๑ ซอย.....
 ถนน.....เขต/ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย.....
 จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๓๙ โทรสาร ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๖๐.....
 มี นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก และรับผู้ป่วยไว้รักษาต่อภายในโรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....ออกโดย.....หมดอายุ.....
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์.....)
 ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุเลขที่.....
 ออกให้โดยเลขที่.....
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสีย
 (.....นายสุกรี สิ้นชัย.....)
 ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุเลขที่.....
 ออกให้โดยเลขที่.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ชนิดเดิมอากาศ SBR.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....๑๒๐.....ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน (ระบบอัตโนมัติ)
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....สระน้ำของโรงพยาบาล เพื่อเก็บไว้รดต้นไม้
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทำปุ๋ย.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๔๙ หน่วย.....
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑,๔๗๘ ลบ.ม.....
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑,๔๒๔.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)ลบ.ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน ๑๔ กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|---|
| - ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบน้ำ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องเติมอากาศ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... - ไม่มี - |
| - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบละกอน | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - อื่น ๆ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๖๘ กิโลกรัม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข - ไม่มี -

- คำเตือน** ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึก หรือ รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง (งานสุขภาพ/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค)

ที่ กจ ๕๓๐๐๑/๔๗๓

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (แบบ ทส.๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

สิ่งที่แนบมาด้วย หนังสือโรงพยาบาลบ่อพลอย ที่ กจ ๐๐๓๓๓๐๔/๖๕๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือในการรวบรวมรายงานการสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทราบทุกเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

งานสุขภาพ/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค ได้รับรายงานการสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากทางโรงพยาบาลบ่อพลอย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย งานสุขภาพ/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค ได้รวบรวม แบบ ทส.๒ ดังกล่าวเพื่อเสนอให้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย พิจารณาลงนามในแบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบให้กับทางเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ทสจ.)

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓ วรรคที่ ๒

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาลงนามในแบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

(นางสาวทักษพัทธ์ บุญประกอบ)

พนักงานวิทยุ

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก.....

(นิคม ทองทา)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุสรา เพิ่มพูนสินทรัพย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพอลาณ คนตรง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชยุต เหมวิเชียร)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นายปฐมพงษ์ กาญจนไทรภาพ)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

☒ เห็นชอบตามเสนอ

☐ อนุมัติ

☐ สั่งการ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย



ลำดับที่	๗๒๕
วันที่	3 / ๓.๐ / ๕๖
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย	
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๖๖๐๐	๑๐.๕๓ ๕'

ที่ กจ ๐๐๓๓.๓๐๔/ ๖๕๗

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อพลอย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงาน ทส. ๑

จำนวน ๒ ชุด

๒. แบบรายงาน ทส. ๒

จำนวน ๒ ชุด

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้หน่วยงานผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกเป็นรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่แหล่งกำเนิด นั้น ในการนี้ โรงพยาบาลบ่อพลอยได้ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายนและเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ จึงขอส่งรายงานดังกล่าวแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๓๙ ต่อ ๒๒๗

โทรสาร ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๖๐

วัน เดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๗	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.) (ประมาณ)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบายน้ำ ทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑	๓๕๕๕๖	๕๒	๔๙	-	-	-	/	/	/	/	/	-	-	-		
๒	๓๕๕๕๐	๕๔	๕๑	-	-	-	/	/	/	/	/	-	-	-		
๓	๓๕๕๕๕	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๔	-	๔๙	๔๖	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๕	๓๕๕๖๖	๕๑	๕๐	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๖	-	๔๘	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๗	๓๕๕๗๖	๔๙	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๑๘ กก.	-		
๘	-	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๙	๓๕๕๘๗	๕๐	๔๙	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๐	๓๕๕๙๒	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๑	-	๔๗	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๒	๓๕๖๐๒	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๓	๓๕๖๐๗	๕๐	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๔	-	๕๒	๕๐	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๕	๓๕๖๑๗	๔๙	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๑๕ กก.	-		

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน


๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติ และข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....


.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสีย
(.....นายสุกรีย์ สิ้นชัย.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๑ ซอย.....
 ถนน.....เขต/ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย.....
 จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๓๙ โทรสาร ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๖๐.....
 มี นายสุสิทธิ์ บ่อทรัพย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก และรับผู้ป่วยไว้รักษาต่อภายในโรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกโดย หมดยุติ.....
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (นายสุสิทธิ์ บ่อทรัพย์)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุติเลขที่
 ออกให้โดยเลขที่
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสีย
 (นายสุกรีย์ สิ้นชัย)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุติเลขที่
 ออกให้โดยเลขที่

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเดิมอากาศ SBR
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๒๐ ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน (ระบบอัตโนมัติ)
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบล้าง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สระน้ำของโรงพยาบาล เพื่อเก็บไว้รดต้นไม้
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทำปุ๋ย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๔๔ หน่วย
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑,๔๑๖ ลบ.ม.
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑,๓๕๙

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....ลบ.ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน ๑๒ กิโลกรัม.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)..... - ไม่มี -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบลตะกอน ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่น ๆ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๖๗ กิโลกรัม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข - ไม่มี -

- คำเตือน** ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึก หรือ รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน มีนาคม ปี ๒๕๖๗	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.) (ประมาณ)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัด น้ำเสียที่ ไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข	
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๑	๓๕๖๙๕	๕๐	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๒	๓๕๖๙๙	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๓	-	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๔	๓๕๗๑๐	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๑๕ กก	-	
๕	๓๕๗๑๕	๔๖	๔๔	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๖	-	๔๗	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๗	-	๔๕	๔๔	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๘	๓๕๗๓๓	๔๖	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	.	-	
๙	๓๕๗๓๘	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๐	๓๕๗๔๓	๔๘	๔๖	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๑	-	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๒	๓๕๗๕๔	๕๐	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๑๗ กก	-	
๑๓	-	๔๙	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๔	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๕	๓๕๗๖๗	๔๕	๔๓	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๖	๓๕๗๗๒	๔๗	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๗	-	๔๖	๔๔	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	

วัน เดือน มีนาคม ปี ๒๕๖๗	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบายน้ำ ทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑๘	๓๕๗๘๒	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๒๐ กก	/		
๑๙	๓๕๗๘๖	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๐	-	๕๐	๔๘	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๑	-	๔๗	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๒	๓๕๘๐๑	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๓	๓๕๘๐๖	๔๖	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๔	-	๔๕	๔๔	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๕	-	๔๗	๔๕	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๖	๓๕๘๑๗	๔๕	๔๓	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๗	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๘	-	๕๐	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๙	๓๕๘๓๔	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๒๕ กก	/		
๓๐	๓๕๘๓๘	๔๘	๔๖	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๓๑	๓๕๘๔๓	๔๖	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
รวมการใช้ไฟฟ้าของเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ = ๑๔๘ หน่วย									-							

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติ และข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายกุลสิษฐ์ บ่อทรัพย์.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....


.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสียเสีย

(.....นายสุกรีย์ สิ้นชัย.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๑ ซอย
ถนน.....เขต/ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย
จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๓๙ โทรสาร ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๖๐
มี นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก และรับผู้ป่วยไว้รักษาต่อภายในโรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....ออกโดย.....หมดอายุ.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุเลขที่.....
ออกให้โดยเลขที่.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสียเสีย
(นายสุกรีย์ สิ้นชัย)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุเลขที่.....
ออกให้โดยเลขที่.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ชนิดเดิมอากาศ SBR
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....๑๒๐.....ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน (ระบบอัตโนมัติ)
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....สระน้ำของโรงพยาบาล เพื่อเก็บไว้รดต้นไม้
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทำปุ๋ย.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....๑๔๘ หน่วย
(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....๑,๔๗๙ ลบ.ม.
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....๑,๔๒๒ ลบ.ม.

- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ลบ.ม.,,,
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน ๑๒ กิโลกรัม
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ) - ไม่มี -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำตะกอน ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่น ๆ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๗๗ กิโลกรัม
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข - ไม่มี -

- คำเตือน ๑.** เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๓. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึก หรือ รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน เมษายน ปี ๒๕๖๗	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.) (ประมาณ)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบายน้ำ ทั้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข	ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๑	๓๕๘๔๖	๔๙	๔๖	-	-	-	/	/	/	/	/	-	-	-	
๒	๓๕๘๔๙	๔๖	๔๔	-	-	-	/	/	/	/	/	-	-	-	
๓	-	๕๐	๔๙	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	๑๘ กก.	-	
๔	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๕	๓๕๘๖๗	๕๐	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๖	-	๔๘	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๗	-	๔๖	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๘	-	๔๘	๔๖	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๙	๓๕๘๘๘	๕๐	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๐	๓๕๘๙๒	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๑๒ กก.	-	
๑๑	๓๕๘๙๕	๔๗	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๒	๓๕๘๙๙	๔๕	๔๓	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๓	-	๕๐	๔๙	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๔	-	๔๙	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๕	๓๕๙๑๔	๔๙	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติ และข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสีย
(.....นายสุกรีย์ สิ้นชัย.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๑ ซอย.....
 ถนน.....เขต/ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย.....
 จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๘ ๑๑๓๙ โทรสาร ๐ ๓๕๕๘ ๑๑๖๐
 มี นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก และรับผู้ป่วยไว้รักษาต่อภายในโรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....ออกโดย.....หมดอายุ.....
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์)
 ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุเลขที่.....
 ออกให้โดยเลขที่.....
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสีย
 (นายสุกรีย์ สิ้นชัย)
 ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุเลขที่.....
 ออกให้โดยเลขที่.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ชนิดเดิมอากาศ SBR.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....๑๒๐.....ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน (ระบบอัตโนมัติ)
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....สระน้ำของโรงพยาบาล เพื่อเก็บไว้รดต้นไม้
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทำปุ๋ย.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๔๐ หน่วย.....
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑,๔๓๗ ลบ.ม.....
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑,๓๗๕.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....ลบ.ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน ๑๒ กิโลกรัม.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)..... - ไม่มี -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบลำไย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่น ๆ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๖๐ กิโลกรัม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข - ไม่มี -

- คำเตือน** ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึก หรือ รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๖๗	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.) (ประมาณ)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัด น้ำเสียที่ ไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑	๓๕๙๙๐	๕๒	๕๐	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๒	๓๕๙๙๔	๕๐	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๓	๓๕๙๙๙	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๔	-	๔๙	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๕	-	๔๗	๔๔	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๖	-	๕๐	๔๘	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๗	๓๖๐๑๙	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๘	๓๖๐๒๓	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๒๑ กก.	-		
๙	๓๖๐๒๘	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๐	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๑	-	๕๐	๔๘	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๒	-	๕๑	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๓	๓๖๐๕๐	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๔	๓๖๐๕๔	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๕	๓๖๐๕๙	๔๖	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๖	๓๖๐๖๔	๔๙	๔๗	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๗	๓๖๐๖๘	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		

วัน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบายน้ำ ทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย									ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑๘	-	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๑๙	-	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๐	๓๖๐๘๔	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๑	๓๖๐๘๘	๔๗	๔๕	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	๑๙ กก.	/		
๒๒	๙	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๓	-	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๔	๓๖๑๐๕	๔๗	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๕	-	๔๘	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๖	-	๔๖	๔๔	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๗	๓๖๑๒๑	๔๘	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๘	๓๖๑๒๕	๕๐	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๙	-	๕๒	๕๐	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๒๔ กก	/		
๓๐	๓๖๑๓๕	๕๐	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๓๑	๓๖๑๓๙	๔๘	๔๕	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
	รวมการใช้ไฟฟ้าของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ = ๑๔๙ หน่วย							-								

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติ และข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นายภูสิษฐ์ บ่อทรัพย์.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....


.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสียเสีย
(.....นายสุกรีย์ สิ้นชัย.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๑ ซอย.....
 ถนน.....เขต/ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย.....
 จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๘ ๑๑๓๙ โทรสาร ๐ ๓๕๕๘ ๑๑๖๐.....
 มี นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก และรับผู้ป่วยไว้รักษาต่อภายในโรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....ออกโดย.....หมดอายุ.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุเลขที่.....
 ออกให้โดยเลขที่.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสียเสีย
 (นายสุกรี สิ้นชัย)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุเลขที่.....
 ออกให้โดยเลขที่.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ชนิดเดิมอากาศ SBR.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....๑๒๐.....ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน (ระบบอัตโนมัติ)
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....สระน้ำของโรงพยาบาล เพื่อเก็บไว้รดต้นไม้.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....ทำปุ๋ย.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....๑๔๙ หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....๑,๕๒๑ ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....๑,๔๖๐ ลบ.ม.....

- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....ลบ.ม.,,,
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน ๑๔ กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------------|----------------------------|---|
| - ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบน้ำ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องเติมอากาศ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... - ไม่มี - |
| - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบละกอน | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - อื่น ๆ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๖๔ กิโลกรัม
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข - ไม่มี -

- คำเตือน ๑.** เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๓. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึก หรือ รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค

ที่ กจ. ๕๓๐๐๑/๑๕๕๕

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (แบบ ทส.๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

สิ่งที่แนบมาด้วย หนังสือโรงพยาบาลบ่อพลอยที่ กจ. ๐๐๓๓๓๐๔/๑๑๑๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือในการรวบรวมรายงานการสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทราบทุกเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค ได้รับรายงานการสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากทางโรงพยาบาลบ่อพลอย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค ได้รวบรวม แบบ ทส.๒ ดังกล่าวเพื่อเสนอให้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย พิจารณาลงนามในแบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ ให้กับทางเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ทสจ.)

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓ วรรคที่ ๒

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาลงนามในแบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

(นางสาวทักษพัทธ์ บุญประกอบ)

พนักงานวิทยุ

ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก.....

(นิคม ทองทา)

ตำแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุสรา เพิ่มพูนสินทรัพย์)

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพอปาณ คนตรง)

ตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชยุต เหมวิเชียร)

ตำแหน่ง

ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นายปฐมพงษ์ กาญจนไทรภพ)

ตำแหน่ง

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

☒ เห็นชอบตามเสนอ

☐ อนุมัติ

☐ สั่งการ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย



ที่ กจ ๐๐๓๓.๓๐๔/ ๑๑๑๖

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๖๖๐

จำนวนที่	๙๕๖
วันที่	๑๑ / ๑๐ / ๖๗
เวลา	๙.๐๗.๕

๖ กันยายน ๒๕๖๗

๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อพลอย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงาน ทส. ๑

จำนวน ๒ ชุด

๒. แบบรายงาน ทส. ๒

จำนวน ๒ ชุด

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้หน่วยงานผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกเป็นรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่แหล่งกำเนิด นั้น ในการนี้ โรงพยาบาลบ่อพลอยได้ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน มิถุนายน, กรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๓๙ ต่อ ๒๒๗

โทรสาร ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๖๐

วัน เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๗	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.) (ประมาณ)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบายน้ำ ทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑	๓๖๑๔๓	๔๙	๔๘	-	-	-	/	/	/	/	/	-	-	-		
๒	-	๕๒	๕๐	-	-	-	/	/	/	/	/	-	-	-		
๓	-	๕๐	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๔	๓๖๑๕๘	๕๐	๔๘	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๕	๓๖๑๖๒	๕๐	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๖		๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๒๐ กก.	-		
๗	๓๖๑๗๐	๔๗	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๘	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๙	-	๕๐	๔๙	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๐	๓๖๑๘๖	๕๐	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๑	๓๖๑๙๑	๔๗	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๒	-	๔๙	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๓	-	๕๐	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๑๗ กก.	-		
๑๔	๓๖๒๐๘	๕๒	๔๙	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๕	-	๔๙	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน


๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติ และข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....


.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสีย
(.....นายสุกรีย์ สิ้นชัย.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๑ ซอย.....
 ถนน.....เขต/ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย.....
 จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๓๙ โทรสาร ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๖๐.....
 มี นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก และรับผู้ป่วยไว้รักษาต่อภายในโรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกโดย หมดอายุ.....
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุเลขที่
 ออกให้โดยเลขที่

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสีย
 (นายสุกรีย์ สิ้นชัย)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุเลขที่
 ออกให้โดยเลขที่

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเดิมอากาศ SBR.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๒๐.....ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน (ระบบอัตโนมัติ)
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....สระน้ำของโรงพยาบาล เพื่อเก็บไว้รดต้นไม้
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทำปุ๋ย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๔๕ หน่วย.....
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑,๔๗๗ ลบ.ม.....
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑,๔๑๔.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)ลบ.ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน ๑๒ กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)..... - ไม่มี -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่น ๆ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๖๒ กิโลกรัม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข - ไม่มี -

- คำเตือน** ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึก หรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน กรกฎาคม ปี ๒๕๖๗	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.) (ประมาณ)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัด น้ำเสียที่ ไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข	ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๑	๓๖๒๙๒	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๒	๓๖๒๙๖	๕๐	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๓	-	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๔	-	๔๙	๔๖	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๕	๓๖๓๑๒	๔๗	๔๔	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๖	-	๔๙	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๗	-	๔๙	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๘	๓๖๓๒๙	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๒๕ กก.	-	
๙	-	๔๙	๔๗	-	๒-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๐	๓๖๓๔๒	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๑	-	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๒	๓๖๓๕๓	๕๑	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๓	-	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๔	-	๔๘	๔๖	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๕	๓๖๓๗๐	๔๖	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๖	๓๖๓๗๔	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๗	-	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	

วัน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบายน้ำ ทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑๘	-	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๑๕ กก.	/		
๑๙	๓๖๓๙๒	๕๐	๔๘	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๐	-	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๑	-	๔๗	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๒	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๓	๓๖๔๐๙	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๔	๓๖๔๑๓	๔๗	๔๕	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๕	-	๔๘	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๖	๓๖๔๒๐	๔๖	๔๔	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๗	-	๔๘	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๘	-	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๙	-	๔๙	๔๗	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	๒๐ กก	/		
๓๐	๓๖๔๓๖	๕๐	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๓๑	๓๖๔๔๑	๔๘	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
	รวมการใช้ไฟฟ้าของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ = ๑๔๙ หน่วย								-							

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๑ ซอย.....
 ถนน.....เขต/ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย.....
 จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๓๙ โทรสาร ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๖๐.....
 มี นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก และรับผู้ป่วยไว้รักษาต่อภายในโรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....ออกโดย.....หมดอายุ.....
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุเลขที่.....

ออกให้โดยเลขที่.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสียเสีย

(นายสุกรีย์ สิ้นชัย)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุเลขที่.....

ออกให้โดยเลขที่.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเดิมอากาศ SBR.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๒๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน (ระบบอัตโนมัติ)
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบล้าง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....สระน้ำของโรงพยาบาล เพื่อเก็บไว้รดต้นไม้

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทำปุ๋ย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๔๙ หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑,๕๑๕ ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑,๔๕๑ ลบ.ม.

- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....ลบ.ม.,,,
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน ๑๒ กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)..... - ไม่มี -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่น ๆ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๖๐ กิโลกรัม
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข - ไม่มี -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๓. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึก หรือ รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน สิงหาคม ปี ๒๕๖๗	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.) (ประมาณ)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัด น้ำเสียที่ ไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข	
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๑	๓๖๔๔๕	๔๖	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๒	๓๖๔๔๙	๔๗	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๓	-	๔๗	๔๘	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๔	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๕	๓๖๔๖๓	๔๗	๔๔	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๖	-	๔๙	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๗	๓๖๔๗๑	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๘	๓๖๔๗๕	๕๐	๔๘	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	๒๐ กก.	-	
๙	๓๖๔๗๙	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๐	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๑	-	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๒	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๓	๓๖๕๐๑	๔๖	๔๕	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๔	๓๖๕๐๕	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๕	๓๖๕๐๙	๔๖	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๖	๓๖๕๑๓	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	
๑๗	-	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	

วัน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบายน้ำ ทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑๘	-	๔๙	๔๗	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๑๙	๓๖๕๒๘	๔๗	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๐	๓๖๕๓๒	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๑๘ กก.	/		
๒๑	-	๔๗	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๒	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๓	๓๖๕๔๘	๕๐	๔๘	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๔	-	๔๗	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๕	-	๔๘	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๖	๓๖๕๖๑	๔๖	๔๔	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๗	-	๔๗	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๘	๓๖๕๗๑	๔๕	๔๓	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๒๙	๓๖๕๗๕	๔๕	๔๓	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๑๕ กก	/		
๓๐	๓๖๕๗๙	๔๖	๔๕	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
๓๑	๓๖๕๘๓	๔๕	๔๓	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
รวมการใช้ไฟฟ้าของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ = ๑๓๘ หน่วย								-								

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน


๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติ และข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นายกุลสิน บ่อทรัพย์.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....


.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสีย
(.....นายสุกรีย์ สิ้นชัย.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๑ ซอย.....
 ถนน.....เขต/ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย.....
 จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๓๙ โทรสาร ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๖๐.....
 มี นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก และรับผู้ป่วยไว้รักษาต่อภายในโรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....ออกโดย.....หมดอายุ.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุเลขที่.....

ออกให้โดยเลขที่.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสีย

(นายสุกรี สิ้นชัย)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุเลขที่.....

ออกให้โดยเลขที่.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ชนิดเติมอากาศ SBR.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....๑๒๐.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน (ระบบอัตโนมัติ)

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....สระน้ำของโรงพยาบาล เพื่อเก็บไว้รดต้นไม้

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทำปุ๋ย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....๑๓๘ หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....๑,๔๗๔ ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....๑,๔๑๘ ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... ลบ.ม.,,,

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน ๑๒ กิโลกรัม.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|---|
| - ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบน้ำ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องเติมอากาศ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... - ไม่มี - |
| - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบลตะกอน | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - อื่น ๆ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๕๓ กิโลกรัม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข - ไม่มี -

- คำเตือน ๑.** เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๓. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึก หรือ รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค

ที่ กจ ๕๓๐๐๑/๑๖๖๔

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (แบบ ทส.๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

สิ่งที่แนบมาด้วย หนังสือโรงพยาบาลบ่อพลอยที่ กจ ๐๐๓๓.๓๐๔/๑๒๔๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือในการรวบรวมรายงานการสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทราบทุกเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค ได้รับรายงานการสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากทางโรงพยาบาลบ่อพลอย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย งานสุขาภิบาล/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานป้องกันและควบคุมโรค ได้รวบรวม แบบ ทส.๒ ดังกล่าวเพื่อเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย พิจารณาลงนามในแบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ ให้กับทางเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ทสจ.)

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓ วรรคที่ ๒

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาลงนามในแบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

(นางสาวทักษัต บุญประกอบ)

พนักงานวิทยุ

ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ..... *โปรดพิจารณา*

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก..... *[Signature]*

(นิคม ทองทา)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นางสาวนุสรา เพิ่มพูนสินทรัพย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นางสาวพอปาณ คนตรง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นายชยุต เหมวิเชียร)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

☐ เห็นชอบตามเสนอ

☒ อนุมัติ

☐ สั่งการ.....

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นายชยุต เหมวิเชียร)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย



รับเลขที่ 1158

วันที่ 31 / ต.ค. / ๖7.

โรงพยาบาลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย

จังหวัด

จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๖๖๐

ที่ กจ ๐๐๓๓.๓๐๔/ ๑๒๔๑

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อพลอย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงาน ทส. ๑

จำนวน ๒ ชุด

๒. แบบรายงาน ทส. ๒

จำนวน ๒ ชุด

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้หน่วยงานผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกเป็นรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่แหล่งกำเนิด นั้น ในการนี้ โรงพยาบาลบ่อพลอยได้ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สุจิตรา

(นางฐิติชญาณ์ กมลปิตุลารัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๓๙ ต่อ ๒๒๗

โทรสาร ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๖๐

วัน เดือน กันยายน ปี ๒๕๖๗	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข	ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.) (ประมาณ)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบายน้ำ ทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย										
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑	๓๖๕๘๗	๕๐	๔๘	-	-	-	/	/	/	/	/	-	-	-		
๒	๓๖๕๙๑	๕๒	๕๐	-	๒	-	/	/	/	/	/	-	-	-		
๓	๓๖๕๙๕	๕๐	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๔	-	๕๒	๕๐	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๕	-	๕๐	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	๑๒ กก.	-		
๖	๓๖๖๑๒	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๗	-	๕๐	๔๙	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๘	-	๔๘	๔๖	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๙	๓๖๖๒๘	๕๐	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๐	๓๖๖๓๒	๕๑	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๑	๓๖๖๓๗	๔๙	๔๗	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๒	-	๔๙	๔๖	-	๒	/	/	/	/	/	/	-	๑๕ กก.	-		
๑๓	๓๖๖๔๕	๕๑	๔๙	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๔	-	๕๒	๕๐	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		
๑๕	-	๔๙	๔๘	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-		

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติ และข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....^{ผู้ตรวจ}.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นางจิตติชญาณ์ กมลปิตุลารัตน์.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....^{ผู้รับจ้าง}.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสีย
(.....นายสุกรีย์ สิ้นชัย.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๑ ซอย.....
 ถนน.....เขต/ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย.....
 จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๓๙ โทรสาร ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๖๐.....
 มี นายสุสิทธิ์ บ่อทรัพย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก และรับผู้ป่วยไว้รักษาต่อภายในโรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....ออกโดย.....หมดอายุ.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (นางฐิติชญาณ์ กมลพิตุสารรัตน์)
 ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุเลขที่.....
 ออกให้โดยเลขที่.....
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสีย
 (นายสุกรีย์ สิ้นชัย)
 ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุเลขที่.....
 ออกให้โดยเลขที่.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเดิมอากาศ SBR.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๒๐ ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน (ระบบอัตโนมัติ)
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบล้าง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....สระน้ำของโรงพยาบาล เพื่อเก็บไว้รดต้นไม้
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทำปุ๋ย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๔๕ หน่วย
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑,๔๘๘ ลบ.ม.
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑,๔๒๗

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....ลบ.ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน ๑๒ กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)..... - ไม่มี -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่น ๆ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๖๖ กิโลกรัม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข - ไม่มี -

- คำเตือน** ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึก หรือ รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๗