



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า..... นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัยตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย.....
หน่วยงาน.....เทศบาลตำบลบ่อพลอย.....ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ
มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
ตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน.....กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ...๒๕๖๓.... โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[] โรงแรม		
[/] โรงพยาบาล	๑	๒
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม		

ผู้เรียงพิมพ์
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าสำนักปลัด
ปลัดเทศบาล

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ 13 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๑ ซอย.....
 ถนน.....เขต/ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย.....
 จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๓๙ โทรสาร ๐ ๓๔๕๘ ๑๑๖๐.....
 มี นายภูสิษฐ์ บ่อทรัพย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก และรับผู้ป่วยไว้รักษาต่อภายในโรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....ออกโดย.....หมดอายุ.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายภูสิษฐ์ บ่อทรัพย์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (นายภูสิษฐ์ บ่อทรัพย์)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุเลขที่.....
 ออกให้โดยเลขที่.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสียเสีย
 (นายสุกรีย์ สิ้นชัย)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุเลขที่.....
 ออกให้โดยเลขที่.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ชนิดเติมอากาศ SBR.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....๑๒๐.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน (ระบบอัตโนมัติ)
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบลตะกอน อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....สระน้ำของโรงพยาบาล เพื่อเก็บไว้รดต้นไม้.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....ทำปุ๋ย.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....๑๓๔ หน่วย.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....๑,๐๙๕ ลบ.ม.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....๗๘๑ ลบ.ม.....

- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....๑,๐๗๔..... ลบ.ม.,,,
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....คลอรีน ๘ กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)..... - ไม่มี -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่น ๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....๖๕ กิโลกรัม
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข..... - ไม่มี -

- คำเตือน** ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๓. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึก หรือ รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๗

วันเดือนปี กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ไป กำจัด (ลบ. ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ ไข		
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย								
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ไม่ ปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)			เครื่อง สูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
๑๖	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	
๑๗	-	๔๘	๓๕	๔๐	-	/	/	/	/	/	/	-	-	
๑๘	-	๕๔	๔๐	๕๗	๒	/	/	/	/	/	/	-	๑๕ กก.	
๑๙	-	๕๙	๓๕	๖๒	-	/	/	/	/	/	/	-	-	
๒๐	-	๕๕	๓๘	๕๓	-	/	/	/	/	/	/	-	-	
๒๑	-	๕๕	๔๐	๕๓	-	/	/	/	/	/	/	-	-	
๒๒	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	
๒๓	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-	
๒๔	-	๕๘	๓๗	๕๐	๒	/	/	/	/	/	/	-	-	
๒๕	-	๔๙	๔๒	๕๒	-	/	/	/	/	/	/	-	๑๕ กก.	
๒๖	-	๕๘	๓๕	๕๔	-	/	/	/	/	/	/	-	-	
๒๗	-	๕๐	๔๐	๕๒	-	/	/	/	/	/	/	-	-	
๒๘	-	๔๗	๓๐	๕๓	-	/	/	/	/	/	/	-	-	
๒๙	-	๕๑	๓๕	๕๔	-	/	/	/	/	/	/	-	-	
	รวมการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ = ๑๓๔ หน่วย													

ลายมือชื่อ

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติ และข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายสุสิทธิ์ บ่อทรัพย์)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายสุสิทธิ์ บ่อทรัพย์)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดเสียเสีย
(นายสุกรีย์ สิ้นชัย)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสี่ยในพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่	เดือน พ.ศ.	ปริมาณน้ำเสี่ยที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสี่ย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสี่ย (ลบ.ม.)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้น จากระบบบำบัดน้ำเสี่ยที่นำไปกำจัด (กิโลกรัม)	ผู้รับผิดชอบ/รวบรวมข้อมูล (เทศบาลตำบลบ่อพลอย)	
โรงพยาบาล บ่อพลอย พื้นที่เขตเทศบาล ตำบลบ่อพลอย	ตุลาคม 2562	160	895	77	พ.จ.อ.นิคม ทองทา	
	พฤศจิกายน 2562	120	1133	64	พ.จ.อ.นิคม ทองทา	
	ธันวาคม 2562	120	907	64	พ.จ.อ.นิคม ทองทา	
	มกราคม 2563	120	1148	76	พ.จ.อ.นิคม ทองทา	
	กุมภาพันธ์ 2563	120	1019	71	พ.จ.อ.นิคม ทองทา	
	มีนาคม 2563	120	1080	53	พ.จ.อ.นิคม ทองทา	
	เมษายน 2563	120	870	61	พ.จ.อ.นิคม ทองทา	
	พฤษภาคม 2563	120	1053	66	พ.จ.อ.นิคม ทองทา	
	มิถุนายน 2563	120	1085	66	พ.จ.อ.นิคม ทองทา	
	กรกฎาคม 2563	120	1060	88	พ.จ.อ.นิคม ทองทา	
	สิงหาคม 2563	120	1210	56	พ.จ.อ.นิคม ทองทา	
	กันยายน 2563	120	1061	49	พ.จ.อ.นิคม ทองทา	
	รวม		1480	12521	791	พ.จ.อ.นิคม ทองทา

พ.จ.อ.....

(นิคม ทองทา)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

30 กันยายน 2563



แบบบันทึกข้อมูลข้อมูลกำเนิดมลพิษ ที่เข้าข่ายต้องดำเนินงานตามกฎหมายกระทรวงฯ

ตามมาตรา ๘๐

พื้นที่ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ที่	ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ	ที่อยู่	โทรศัพท์	เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ	ประกอบกิจการประเภท	ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ
๑.	โรงพยาบาลบ่อพลอย	๒๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	๐๓๔๕๕๑๑๑๓๙	โรงพยาบาลบ่อพลอย	โรงพยาบาลของทางราชการ	อาคารประเภท ก

ผู้จัดทำข้อมูล พันจำเอกนิคม ทองทา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ่อพลอย

เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔๕๕๑๐๒๐ ต่อ ๑๑๗ มือถือ ๐๙๒๖๐๔๖๓๘๓

E - MAIL nikompun91@hotmail.co.th